

建築基準法と耐火構造

建築基準法施行令 第107条 耐火構造規定による建築物の階数および各主要構造部の耐火時間は次の通りです。

| 部位／階数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|-----------|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 梁 | 1時間 | | | 2時間 | | | | | | 3時間 | | | | | | | | | | | | | |
| 柱 | 1時間 | | | 2時間 | | | | | | 3時間 | | | | | | | | | | | | | |
| 床 | 1時間 | | | 2時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 屋根 | 30分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外壁 耐力壁 | 1時間 | | | 2時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外壁 耐力壁 *1 | 1時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外壁 耐力壁 *2 | 30分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*1 延焼の恐れのある部分

*2 延焼の恐れのある部分以外の部分

| 塔屋 | |
|-----|--------------------|
| 最上階 | 最上階及び最上から数えて4以内の階 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 最上階から数えて5以上で14以内の階 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 最上階から数えて15以上の階 |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | GL |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |